

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ58.В.00150
(номер сертификата соответствия)

ТР 0650603
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ RPM BELGIUM N.V. Адрес: Н. Dunantstraat 11 В, В-8700 TIELT, Belgium, Бельгия.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон +32(0)51/403801, факс +32(0)51/405590.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ RPM BELGIUM N.V. Адрес: Н. Dunantstraat 11 В, В-8700 TIELT, Belgium, Бельгия. Телефон +32(0)51/403801, факс +32(0)51/405590.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Россия, 301760 Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: +7 (495)648-78-98. ОГРН: 1107154016166. Аттестат рег. № ТРПБ. RU.ПБ58 выдан 28.12.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Системы наливных напольных покрытий Monopur, состоящих из: Monopur Industry Part A-All systems, Monopur Industry Part B-All systems, Monopur Industry Primer Part C, Monopur Industry Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear, Monopur Industry SL/BC 2mm Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear, Monopur Industry SL/BC 5mm Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear, Monopur Industry Cove Mix Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear, Monopur Industry Topcoat Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5720

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1, глава 30., статья 134., глава 33., статья 149.; приложение, таблицы 3, 27 (см. Приложение - бланк № 0198521)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3208 20 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, Протокол сертификационных испытаний № 216-С/ТР от 17.11.2011 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.РУ.ИН41 от 28.12.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат Системы Менеджмента Качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № СДСГК RU.OC01.K01625 от 27.10.2011 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.11.2011 по 16.11.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


А.А.Гомзов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


А.П.Губенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ПБ58.В.00150

(обязательная сертификация)

ТР 0198521

(учетный номер бланка)

| Наименование продукции | Обозначение и наименование национального стандарта и свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта и свода правил |
|---|--|---|
| <p>1. Система наливного напольного покрытия Monopur, состоящая из: грунтовочный слой-Monopur Industry Primer Part C, Monopur Industry Part A-All systems, Monopur Industry Part B-All systems; основной слой- Monopur Industry Part A-All systems, Monopur Industry Part B-All systems, Monopur Industry Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear; состав для плитуса-Monopur Industry Part A-All systems, Monopur Industry Part B-All systems, Monopur Industry Cove Mix Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear; верхнее покрытие-Monopur Industry Topcoat Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear.</p> <p>2. Система наливного напольного покрытия Monopur, состоящая из: грунтовочный слой-Monopur Industry Primer Part C, Monopur Industry Part A-All systems, Monopur Industry Part B-All systems; основной слой- Monopur Industry Part A-All systems, Monopur Industry Part B-All systems, Monopur Industry SL/BC 2mm Part C Grey/Gree/Red / Cream/Buff/Clear; состав для плитуса-Monopur Industry Part A-All systems, Monopur Industry Part B-All systems, Monopur Industry Cove Mix Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear; верхнее покрытие-Monopur Industry Topcoat Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear.</p> <p>3. Система наливного напольного покрытия Monopur, состоящая из: грунтовочный слой-Monopur Industry Primer Part C, Monopur Industry Part A-All systems, Monopur Industry Part B-All systems; основной слой- Monopur Industry Part A-All systems, Monopur Industry Part B-All systems, Monopur Industry SL/BC 5mm Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear; состав для плитуса-Monopur Industry Part A-All systems, Monopur Industry Part B-All systems, Monopur Industry Cove Mix Part C Grey/Green/Red/Cream/Buff/Clear; верхнее покрытие-Monopur Industry Topcoat Part C Grey/Green/Red/Cream /Buff/Clear.</p> | <p>ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»</p> | <p>Группа горючести – Г2 (умеренногорючие)</p> |
| | <p>ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»</p> | <p>Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)</p> |
| | <p>ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»</p> | <p>Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)</p> |
| | <p>ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»</p> | <p>Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)</p> |
| | <p>ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»</p> | <p>Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)</p> |



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.А.Гомзов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.П.Губенко