

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-ВЕ.ПБ37.В.00525

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Медиса» по контракту № 053/1/2006 от 17.02.2006 г. и дополнительному соглашению б/н от 09.02.2011 г.

наименование и

119296, г. Москва, Университетский проспект, д. 5. ОГРН: 1027739050624.  
Телефон: (495) 775-61-66. Факс: (495) 775-61-69

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ RPM BELGIUM N.V.

наименование и

INDUSTRIEPARK NOORD, H. DUNANTSTRAAT 11B, B-8700 TEILT, BELGIUM

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Система покрытия на основе полиметилметакриловой (ПММА) смолы, состоящая из:

1. Грунтовки «Матакрил праймер» с расходом в количестве 400 г/кв. м,
2. Песка (размер фракции 0,3-0,8 мм) с расходом 300 г/кв. м,
3. Смолы в сочетании с кварцевым наполнителем «Матакрил НМ» в пропорции 1:3 и расходом смолы 2 кг/кв. м,
4. Кварцевой крошки (размер фракции 2-4 мм) с расходом 8 кг/кв. м,
5. Финишного покрытия лака «Матакрил STC Clear» с расходом 500 г/кв. м

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

по технической документации изготовителя

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 23 1200  
Код ТН ВЭД России: 3208 90 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет об испытаниях № 1117/РД от 18.03.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г. Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренногорючие (Г2), группа нераспространяющие (РП1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция предназначена для использования в соответствии с областью применения, за исключением путей эвакуации, выходов людей непосредственно наружу или в безопасную зону.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 21.03.2011 ПО 20.03.2016

М.П. Заявитель

Генеральный директор  
Д.Н. Голубовский

подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована  
ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Тел. (495) 673-79-33. Тел./факс (495) 673-13-27.  
ОГРН: 1077759457489

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России

М.П.

Руководитель (уполномоченное им  
лицо) органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

В.А. Литвинов

подпись

инициалы, фамилия

